

- 5) двері об'яштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотн в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 7) дверні отвори без порогів і перешкод висот. ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- 9) кути порогів заокруглені
- 10) на перилу/останню сходинки, порогів, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслі колісного)
- 12) майданчик перса входу, а також пандус, сходи, підйомний пристрій для осіб з інвалідністю захищені від атакосферних опадів
- 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунк більше за 0,015 м x 0,015 метра/штійка для витривання шп., рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перешкоди висоти підлоги на вході
- 14) у разі наявності турнікета його ширина у проєкції становить не менше 1 метра
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:
- 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходи вони продубльовані пандусом
- 2) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), улоговин обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продубльовані по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано спеціальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

Турнікета немає

ні

Пандус відсутній

- 3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходівки і висотою підйому сходівки
- 4) двері об'яштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотн в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 6) дверні отвори без порогів і перешкод висот. ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- 8) кути порогів заокруглені
- 9) на перилу/останню сходинки, порогів, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходівки, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні терміналі, скрині, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеоз'яву, нерешітку на жестову мову, освітлення спеціальними персональними приладами підкасиція звуку), що відповідають вимогам державних стандартів
- 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що висунуваються над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, порогі тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю
- 12) у разі розташування приміщення, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом
- 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги зазначається в рівні з підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ліфт відсутній

ліфт відсутній

15) номери дверей, зазначені на кнопках ліфта, нахилювані, збільшення шрифтом та у контрастному сімвалі/колірні кольорі	ліфт, місцевий	
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом брайля	ліфт, місцевий	
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	ліфт, місцевий	так
18) написи/роті: дверей ліфта навпаки таблиця із номером поверху	ліфт, місцевий	ні
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ліфт, місцевий	так
20) висота розташування зоніпінної кнопки виклику та висота розташування кнопки керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабінки і поверхової люшадки	ліфт, місцевий	так
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	ні	
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабінку з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінках наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	ні	
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тризовною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ні	
24) привід сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ні	
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Пандус, відсутній	ні
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	
28) напрямки руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	

29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що спрощує самостійні навігації (орієнтування) на об'єкті	так	
30) відповірна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	так	
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю літуче освітлення відповідає вимог ам санітарних норм	так	
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предмети/переносні (орієнтаційні) та такі, що виступають над поверхнею шляху, конструкції, порогі тощо)	ні	
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у висоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	так	
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у висоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	так	
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	так	
36) висота об'єктів послуг (столки, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	так	
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які перебувають на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які перебувають на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які перебувають на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
4. Бетбар'єри/підступ для осіб з інвалідністю:		
1) веб-сайт організації, що розміщена в об'єкті, є доступним для користування з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінованими порушеннями відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні	так	

тешолодії. Настапова з доступності веб-контенту МЗС (МСА(1) 2.07 не нижче рівня АА

2) у літній є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи перекладовою надання відповідного перекладу через мобільні додатки

під

Серед пришколячків кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	з них			мають інші порушення
		перебувають на крисах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	
Усього	4				4
з них жінки	3				3

Серед відвідувачів/кількість/ тиж. хто навчається з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	з них				мають інші порушення
		перебувають на крисах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	інші порушення	
Усього	528	0	6	0	522	
з них жінки	311	0	3	0	308	

Підсумки об'єкта є бар'єрним *

* Задіяність

об'єкт є бар'єрним. Людина, яка користується криком колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт з вільно в ньому перебувати та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має відміну групу в річці з підлогою (або нормативний підлогу з підлогою) ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або ліпкоміж (або бути одноповерховим), поднайменше одну доступну для осіб, які перебувають на крисах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відшудувачів колісних, санітарно-гігієнічну кімнату та одну знаменоску при вході; об'єкт має часткову бар'єрність. Людина, яка користується криком колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт з вільно в ньому перебувати від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину (чи нормативний підлогу (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або близькості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), поднайменше одну доступну для осіб, які перебувають на крисах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відшудувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня

Управитель об'єкта

21 .. серпня 2023 р.

Сергій ВОЛЮЦУК