

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня  
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з  
інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження -13.09.2023р
2. Адреса розташування об'єкта- вулиця Шевченка №1
3. Форма власності- комунальна власність
4. Найменування послуги- адміністративні послуги
5. Особа, яка проводила обстеження- староста Лугина С.О.
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження  
(контактний номер телефону, адреса електронної пошти)-  
0672783973

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг<br>для осіб з інвалідністю | Відповідніс<br>ть<br>критеріям<br>(так або ні) | Примітки |
|---|--|----------|
|---|--|----------|

1. Шляхи руху до будівлі:
  - 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, ТАК якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди
  - 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості НІ (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності
  - 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, ТАК хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра
  - 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не ТАК менше 1,8 метра
  - 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне ТАК (без вибойн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до ТАК будівлі сходів вони продубльовані пандусом

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок ТАК

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю НІ

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо ТАК

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом ТАК

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок ТАК

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і ТАК

“відчинено”

- |   |     |
|---|-----|
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на НІ них нанесено відповідне контрастне маркування кольором  |     |
| 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра   | ТАК |
| 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра  | ТАК |
| 9) кути порогів заокруглені   | ТАК |
| 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)  | НІ  |
| 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)   | ТАК |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів   | ТАК |
| 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше НІ за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході  | НІ  |
| 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра  | НІ  |
| 3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:  |     |
| 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів НІ вони продубльовані пандусом  | НІ  |
| 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | НІ  |
| 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок   | ТАК |

- 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено” ТАК
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на НІ них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра ТАК
- 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра ТАК
- 8) кути порогів заокруглені
- 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) НІ
- 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів НІ
- 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю ТАК
- 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання НІ
- 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом НІ
- 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в НІ рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра) НІ
- 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному

|   |     |  |
|---|-----|--|
| співвідношенні кольорів   |     |  |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля  | НІ  |  |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху  | НІ  |  |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху  | НІ  |  |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра  | НІ  |  |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площаці   | НІ  |  |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю  | НІ  |  |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | НІ  |  |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху  | НІ  |  |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги  | НІ  |  |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | НІ  |  |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ТАК |  |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | НІ  |  |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | НІ  |  |
| 29) за визначену потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації  | ТАК |  |

(орієнтуванню) на об'єкті

30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах ТАК

31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм ТАК

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) ТАК

33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях ТАК на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях ТАК на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями ТАК не менш як 1,2 метра

36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також ТАК пристрій послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, ТАК насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) ТАК доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

39) пристрой сповіщення про надзвичайну ситуацію НІ адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є НІ доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або НІ  
укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову  
мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено  
надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

|             | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|             |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
| Усього      | 0                          | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    |
| з них жінки | 0                          | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    |

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|             | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|             |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
| Усього      | 3                          | 2                                 | 1                 | 0                  | 0                    |
| з них жінки | 2                          | 1                                 | 1                 | 0                  | 0                    |

Підсумки Об'єкт є безбар'єрним

\*

\* Зазначається:  
об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході; об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більше як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта Підлубівський старостинський округ

"13" вересня 2023 р.

Стережна



Р. О. Лугенко,