

Додаток 1.4.

**ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів благоустрою для маломобільних груп
населення**

Загальна інформація про об'єкт

1.	Назва об'єкту	Сквер в селищі Ємільчине
2.	Код виду з Класифікатора об'єктів містобудування	
3.	Тип об'єкту благоустрою	Сквер
4.	Площа, м. кв	10200
5.	Дата проведення обстеження	11.09.2024
6.	Посилання на фотоматеріали	ZFYrsgnuN?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1UerwgGxRXRULpzACWAxaz4Z>ZFYrsgnuN?usp=sharing

**Частина 1
Шляхи руху по об'єктах благоустрою**

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
1. Пішохідні доріжки:		
1) ширина пішохідних шляхів із зустрічними рухом не менше 1,8 м;	так	
2) пішохідні доріжки без сходів, бордюрів, поздовжній похил пішохідних доріжок не перевищує 1:12 (8%), у разі необхідності влаштування сходів на пішохідних доріжках вони дублювані пандусами та обладнані поручнями;	так	
3) природне ґрунтове покриття на пішохідних доріжках - утрамбоване для зручного пересування осіб з інвалідністю у візках;		Доріжок з ґрунтовим покриттям немає

4) межі доріжки чітко позначені рельєфною, контрастною смugoю для безпечноho пересування нею інвалідів з вадами зору;	так	
5) пішохідна доріжка облаштована напрямною тактильною смugoю, що відмінна кольором і фактурою від покриття доріжки, вздовж всієї її довжини, а також звуковою та візуальною інформацією;	ні	
6) за наявності пішохідних переходів з тротуарів і пішохідних доріжок облаштовані пологі з'їзди (пандуси);		Немає пішохідних переходів з тротуарів і пішохідних доріжок
7) водостоки на тротуарах закриті решіткою з чарунками не більше 1,5 см в одному з напрямків.	так	
2. Відкриті сходи та пандуси		
1) відкриті сходи на пішохідних шляхах повинні дублюватися пандусами;		Немає сходів
2) ухил відкритих пандусів на шляхах руху становить не більше ніж 8 % (1:12). Ширина пандуса не менше ніж: 1,2 м. З обох боків пандусу облаштовані поручні. Поверхня відкритих пандусів не слизька;		Немає сходів
3) всі відкриті сходи на пішохідних шляхах в межах одного маршу повинні бути однаковими за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;		Немає сходів
4) поодинокі сходинки відкритих сходів замінені пандусами;	ні	
5) на першу та останню сходинку сходового маршу на краю сходинки по всій ширині нанесена контрастна смуга.		Немає сходів
3. Майданчики для відпочинку:		
1) майданчики для відпочинку розміщені не рідше ніж через кожних 100 м пішохідної доріжки;	так	

2) довжина майданчика не менше ніж 1,2 м, розрахована на розміщення, як мінімум, однієї лави, двох урн, а також місця для інвалідної коляски (вільний простір завширшки не менше ніж 0,85 м поруч із лавою);	ні	
3) відстань від зовнішнього краю сидіння лави та розташування урни до пішохідного шляху складає не менше ніж 0,6 м;	ні	
4) на майданчиках відпочинку встановлюють лави, з яких не менше ніж 50% з можливістю спертися спиною, й урни, пофарбовані в яскраві, контрастні кольори;	так	
5) місця розташування скульптур, фонтанів та інші архітектурних елементів не заважають пересуванню маломобільних груп населення вздовж основних напрямків руху, підходи до місць розташування архітектурних елементів повинні бути позначені тактильними смугами, добре освітлені; проїзд до місць розташування таких об'єктів має відповідати можливостям маневрування кріслом колісним;	так	
6) наявні стенді, табло, доступні для осіб з порушенням зору і слуху з інформацією про розташування основних об'єктів, в тому числі громадських вбиралень;	ні	
7) облаштовані громадські вбиральні з універсальною кабіною для людей з інвалідністю та пеленальним столиком;	ні	
8) на території парків і скверів житлових районів розміщено комплексні інклюзивні ігрові та спортивно-ігрові майданчики загального користування;	так	
9) місця вигулу собак позначені та обладнані спеціальними урнами.	ні	
4. Велосипедні доріжки		
1) за наявності значного велосипедного трафіку на об'єкті, облаштована велосипедна доріжка;	ні	

2) ширина велосипедних смуг та доріжок – від 1,5 м;		Немає облаштов аних велосипед них доріжок
3) покриття доріжки рівне без вибоїн, доріжка вільна від перешкод, тимчасових споруд;		Немає облаштов аних велосипед них доріжок
4) обладнані місця для паркування велосипедів.	так	

Висновок: Об'єкт є безбар'єрним

Зазначається:

Об'єкт є безбар'єрним, якщо особа з інвалідністю (пересувається за допомогою крісла колісного, має сенсорні, когнітивні, інтелектуальні, психічні порушення), або належить до інших маломобільних груп населення, може самостійно та безперешкодно пересуватися об'єктом благоустрою, комфортно почувати себе на місцях відпочинку.

Об'єкт є бар'єрним у всіх інших випадках.

Частина 2

Дитячі майданчики у межах об'єктів благоустрою

Критерій безбар'єрності для маломобільних груп населення	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
1) дитячі майданчики організовані у вигляді окремих майданчиків для різних вікових груп або як комплексні ігрові майданчики із зонуванням за віковими інтересами. Для підлітків (від 12 років до 16 років) організовано спортивно-ігрові комплекси;	ні	
2) для попередження травм у разі падіння дітей, дитячі ігрові майданчики обладнані ударопоглиняльним покриттям, а саме: піщане, ущільнене піщане на ґрунтовій основі або гравійній крихті, м'яке гумове або м'яке синтетичне;	так	

3) передбачено зони з озелененням та/або з навісами для захисту від сонця з метою попередження сонячних опіків та теплового удару;	так	
4) наявне ігрове обладнання на дитячому майданчику для розвитку функцій: фізичних (висіти, балансувати, повзати), когнітивних (розвивати мовлення, логічне мислення), сенсорики (гойдатися, розвивати відчуття тіла, ліпити, ламати), розвитку комунікації (розмовляти, грati в уявні сюжети, хованки);	так	
5) забезпечено розмаїття кольорів, візерунків та світла;	так	
6) наявне адаптивне / інклюзивне обладнання на дитячому майданчику.	ні	

Висновок: Об'єкт є безбар'єрним

Зазначається:

Об'єкт є безбар'єрним, якщо дитячий майданчик доступний як для дитини з інвалідністю, що пересувається за допомогою крісла колісного, має сенсорні, когнітивні, інтелектуальні, психічні порушення, так і для батьків, які можуть відноситись до маломобільних груп населення. Територія дитячого майданчику є безпечною, наявне різноманіття обладнання для розвитку фізичних, когнітивних, розмовних функцій та сенсорики. Додатково, дитячий майданчик можна вважати інклюзивним за наявності спеціального адаптивного / інклюзивного обладнання.

Об'єкт є бар'єрним у всіх інших випадках.