

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження 28.07.2024
2. Адреса розташування об'єкта вул.Ємільчинська,7, с.Середи, Звягельський район, Житомирська область
3. Форма власності - комунальна
4. Найменування послуги Моніторинг та оцінка ступеня безбар'єрності Середівського ліцею для осіб з інвалідністю
5. Особа, яка проводила обстеження Черкес Микола Адамович
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) – 0683375370, skola777@ukr.net

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:
 - 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди так
 - 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності так
 - 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра так
 - 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра так
 - 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибойн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з так

міліціями)

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху так до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок так

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

10) міжнародним символом доступності позначено так шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо так

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом так

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок так

- 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено" так
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на ні них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина так дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не так перевищує 0,02 метра
- 9) кути порогів заокруглені так
- 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та так перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному) так
- 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрій для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів так
- 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході так
- 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра ні
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:
- 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом ні
- 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрій, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в

плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок - так

- 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"- так
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором-ні
- 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра - так
- 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра -так
- 8) кути порогів заокруглені -так
- 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)- так
- 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів - так
- 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю - так
- 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання - ні
- 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом -
- 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не

більш як 0,02 метра) - ----

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта,
намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному
співвідношенні кольорів - -----

16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта,
продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля -

17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення
номера поверху - ---

18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером
поверху- ----

19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра - ----

20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та
висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до
1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площини -

21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення
розраховані на осіб з інвалідністю - так

22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності)
(окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну
кабіну з можливістю зайзду до неї та переміщення в ній осіб
у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах
наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5
метра) - так

23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим
входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з
урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху - ні

24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1
метра над рівнем підлоги - ---

25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з
інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності
для зручності осіб з інвалідністю - так

26) місце розташування пандуса (у разі його наявності)
позначено міжнародним знаком доступності для зручності
осіб з інвалідністю -так

27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення,
доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним
знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю - так

28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю - так

29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті - так

30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах - так

31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм - так

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, пороги тощо) - так

33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку - так

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху - ні

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра - так

36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра- так

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху - так

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху - так

39) пристрой сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху- так

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організацій, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального

розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА -так

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки -ні

Серед працюючих кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
1	0	0	0	1

Усього 1

з них жінки -0

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
5	0	0	0	5

Усього - 5

з них жінки - 1

Підсумки об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має нормативний пандус, ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході.

Управитель об'єкта Керівник закладу
“28” липня 2024 р.

Валентина ВОЛОЩУК